

Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

PISCINE DES CHARTREUX
rue Raymond Burgard
10000 TROYES

PISCINE MUNI. TROYES-CHARTREUX

Prélèvement n° : 01000113293 du 12/02/2026 à 11h36 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Bassin concerné : PIS TROYES CHARTREUX PB - PRELEVEMENT DANS PETIT BASSIN

Code et nom du Point de Surveillance : 0000001872 PIS TROYES CHARTREUX PB

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCLT Code UGE : 0308 Code UDI : 001762 Référence laboratoire : 26M011232-003

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Fréquentation au moment du plv	N	SANS OBJET				
Température de l'eau	29,0	°C				
pH	7,4	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	<5	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,31	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore libre	1,88	mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	0,96	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	2,19	mg(Cl2)/L				
			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	92,7	mg/L				250,00
Carbone organique total	2,9	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Bromoforme	<0,5	µg/L				
Chlorodibromométhane	<0,5	µg/L				
Chloroforme	43,1	µg/L				
Dichloromonobromométhane	1,5	µg/L				
Trihalométhanes (4 substances)	44,6	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Troyes, le 12 mars 2026

Pour la directrice territoriale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,



Laure GRAN-AYMERICH

Affichage obligatoire du présent document conformément à l'article D 1332-10 du Code de la santé publique

Information du public: ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique). Délégation Territoriale de l'Aube -Cité Administrative des Vassales - CS 60763 - 10025 TROYES CEDEX Siège régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Standard régional : 03 83 39 30 30

Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

PISCINE LUCIEN ZINS
place du Vouldy
10000 TROYES

PISCINE MUNI. TROYES-LUCIEN ZINS

Prélèvement n° : 01000113307 du 05/03/2026 à 12h17 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Bassin concerné : PIS TROYES LUCIEN ZINS PB - PRELEVEMENT DANS PETIT BASSIN

Code et nom du Point de Surveillance : 0000001879 PIS TROYES LUCIEN ZINS PB

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCLT Code UGE : 0309 Code UDI : 001769 Référence laboratoire : 26M017854-002

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Fréquentation au moment du plv	FA	SANS OBJET				
Température de l'eau	29,6	°C				
pH	7,4	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	<5	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,41	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore libre	1,26	mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	0,70	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	1,67	mg(Cl2)/L				
			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	151	mg/L				250,00
Carbone organique total	4,5	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Bromoforme	<0,5	µg/L				
Chlorodibromométhane	<0,5	µg/L				
Chloroforme	38,0	µg/L				
Dichloromonobromométhane	1,1	µg/L				
Trihalométhanés (4 substances)	39,1	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Troyes, le 12 mars 2026

Pour la directrice territoriale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,



Laure GRAN-AYMERICH

Affichage obligatoire du présent document conformément à l'article D 1332-10 du Code de la santé publique

Information du public: ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique). Délégation Territoriale de l'Aube -Cité Administrative des Vassales - CS 60763 - 10025 TROYES CEDEX Siège régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Standard régional : 03 83 39 30 30

Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

PISCINE LUCIEN ZINS
place du Vouldy
10000 TROYES

PISCINE MUNI. TROYES-LUCIEN ZINS

Prélèvement n° : 01000113306 du 05/03/2026 à 12h34 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Bassin concerné : PIS TROYES LUCIEN ZINS GB - PRELEVEMENT DANS BASSIN

Code et nom du Point de Surveillance : 0000001878 PIS TROYES LUCIEN ZINS GB

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCLT Code UGE : 0309 Code UDI : 001768 Référence laboratoire : 26M017854-001

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Fréquentation au moment du plv	M	SANS OBJET				
Température de l'eau	28,0	°C				
pH	7,6	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	<5	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,43	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore libre	2,10	mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	0,95	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	2,53	mg(Cl2)/L				
			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	151	mg/L				250,00
Carbone organique total	4,8	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Bromoforme	<0,5	µg/L				
Chlorodibromométhane	<0,5	µg/L				
Chloroforme	41,9	µg/L				
Dichloromonobromométhane	0,8	µg/L				
Trihalométhanes (4 substances)	42,7	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Troyes, le 12 mars 2026

Pour la directrice territoriale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,



Laure GRAN-AYMERICH

Affichage obligatoire du présent document conformément à l'article D 1332-10 du Code de la santé publique

Information du public: ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique). Délégation Territoriale de l'Aube -Cité Administrative des Vassales - CS 60763 - 10025 TROYES CEDEX Siège régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Standard régional : 03 83 39 30 30

Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

PISCINE DES CHARTREUX
rue Raymond Burgard
10000 TROYES

PISCINE MUNI. TROYES-CHARTREUX

Prélèvement n° : 01000113295 du 12/02/2026 à 11h51 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Bassin concerné : PIS TROYES CHARTREUX GB - PRELEVEMENT DANS GRAND BASSIN

Code et nom du Point de Surveillance : 0000001871 PIS TROYES CHARTREUX GB

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCLT Code UGE : 0308 Code UDI : 001761 Référence laboratoire : 26M011232-001

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Fréquentation au moment du plv	N	SANS OBJET				
Température de l'eau	26,8	°C				
pH	7,6	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	<5	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,28	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore libre	1,73	mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	0,76	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	2,01	mg(Cl2)/L				
			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	60,2	mg/L				250,00
Carbone organique total	3,1	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Bromoforme	<0,5	µg/L				
Chlorodibromométhane	<0,5	µg/L				
Chloroforme	36,7	µg/L				
Dichloromonobromométhane	1,2	µg/L				
Trihalométhanes (4 substances)	37,9	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Troyes, le 12 mars 2026

Pour la directrice territoriale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,



Laure GRAN-AYMERICH

Affichage obligatoire du présent document conformément à l'article D 1332-10 du Code de la santé publique

Information du public: ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique). Délégation Territoriale de l'Aube -Cité Administrative des Vassales - CS 60763 - 10025 TROYES CEDEX Siège régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Standard régional : 03 83 39 30 30

Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

PISCINE DES CHARTREUX
rue Raymond Burgard
10000 TROYES

PISCINE MUNI. TROYES-CHARTREUX

Prélèvement n° : 01000113294 du 12/02/2026 à 11h19 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Bassin concerné : PIS TROYES CHARTREUX PAT - PATAUGEOIRE

Code et nom du Point de Surveillance : 0000001873 PIS TROYES CHARTREUX PAT

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCLT Code UGE : 0308 Code UDI : 001763 Référence laboratoire : 26M011232-002

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Fréquentation au moment du plv	N	SANS OBJET				
Température de l'eau	31,4	°C				
pH	7,1	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	<5	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,15	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore libre	1,60	mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	1,08	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	1,75	mg(Cl2)/L				
			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	11,0	mg/L				250,00
Carbone organique total	1,3	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Bromoforme	<0,5	µg/L				
Chlorodibromométhane	<0,5	µg/L				
Chloroforme	9,4	µg/L				
Dichloromonobromométhane	1,3	µg/L				
Trihalométhanes (4 substances)	10,7	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Troyes, le 12 mars 2026

Pour la directrice territoriale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,



Laure GRAN-AYMERICH

Affichage obligatoire du présent document conformément à l'article D 1332-10 du Code de la santé publique

Information du public: ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique). Délégation Territoriale de l'Aube -Cité Administrative des Vassales - CS 60763 - 10025 TROYES CEDEX Siège régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Standard régional : 03 83 39 30 30