



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE



Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 26 octobre 2026

COPE TROYES

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE TROYES

Mairie
Place Alexandre-Israël
10000 TROYES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00116489	
Unité de gestion		0131	COPE TROYES
Installation	CAP	001296	BUCHERES TROYES PUIITS 5
Point de surveillance	P	0000001573	BUCHERES PUIITS 5
Localisation exacte		PUITS NUMERO 5	
Commune			BUCHERES

Prélevé le : jeudi 08 octobre 2026 à 09h39
par : SAMI FERRANT
Type visite : RPVIS

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00116489)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Néanmoins, on note la présence de cyanobactéries potentiellement toxiques avec un biovolume total de 0,021 mm3/l inférieur au seuil de 0,65 mm3/l défini par l'ANSES (2020) pour les eaux de consommation.

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain		CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	
Aspect (qualitatif)		normal	X
Couleur (qualitatif)		normal	X
Odeur (qualitatif)		normal	X
Saveur (qualitatif)		2	X
Analyse terrain		CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	
Température de l'eau		15,9	°C
Analyse terrain		EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	
pH		7,7	unité pH
Analyse terrain		RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	
Chlore libre		<0,05	mg(Cl2)/L
Chlore total		<0,05	mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : BACT

Code SISE de l'analyse : 00116587

Référence laboratoire : 26M089814-001

Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

AUTRES PHYTOPLANKTONS

Colonies de chlorophycées	6960,0	n(colonies)/ml				
Colonies de chrysophycées	0,0	n(colonies)/ml				
Colonies de cryptophycées	2720,0	n(colonies)/ml				
Colonies de diatomophycées	0,0	n(colonies)/ml				
Colonies de dinophycées	0,0	n(colonies)/ml				
Colonies de euglenophycées	0,0	n(colonies)/ml				
Colonies de phytoplanctons	9792,0	n(colonies)/ml				
Colonies de raphidophycées	0,0	n(colonies)/ml				
Colonies de ulothricophycées	0,0	n(colonies)/ml				
Colonies de xanthophycées	0,0	n(colonies)/ml				
Colonies de zygo	0,0	n(colonies)/ml				
% de colonies de chlorophycées	71,1	%				
% de colonies de chrysophycées	0,0	%				
% de colonies de cryptophycées	27,8	%				
% de colonies de diatomophycées	0,0	%				
% de colonies de dinophycées	0,0	%				
% de colonies de euglenophycées	0,0	%				
% de colonies de raphidophycées	0,0	%				
% de colonies de ulothricophycées	0,0	%				
% de colonies de xanthophycées	0,0	%				
% de colonies de zygo	0,0	%				

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : BACT

Code SISE de l'analyse : 00116587

Référence laboratoire : 26M089814-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	1,7	NFU				
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	440	µS/cm				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Chlorophylle A	<0,1	µg/L				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	>300	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	2	n/(100mL)				
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				
Entérocoques /100ml-MS	2	n/(100mL)		10 000.00		
Escherichia coli /100ml - MF	2	n/(100mL)		20 000.00		
PHYTOPLANKTONS CYANOBACTERIES						
Cellules de cyanobactéries	12320,0	n(cellules)/mL				
Colonies de cyanobactéries	112,0	n(colonies)/ml				
% de colonies de cyanobactéries	1,1	%				
Présence de cyanobactéries (O/N)	PRESENC	SANS OBJET				
PHYTOPLANKTONS – CYANOBACTÉRIES NON TOXINOGENÈS						
Aphanothece sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Chroococcus sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Coelomoron sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Coelosphaerium sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Cyanocatena sp	0,0	n(cellules)/mL				
Cyanodictyon (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Cyanogranis sp	8800,0	n(cellules)/mL				
Cyanonephron sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Gloeotrichia sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Gomphospheria sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Homoéothrix sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Komvophoron sp	0,0	n(cellules)/mL				
Lemmermanniella sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Pannus sp	0,0	n(cellules)/mL				
Planktolynngbya sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Rhabdoderma sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : BACT

Code SISE de l'analyse : 00116587

Référence laboratoire : 26M089814-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PHYTOPLANKTONS – CYANOBACTÉRIES NON TOXINOGENES						
Rivularia sp	0,0	n(cellules)/mL				
Romeria sp	0,0	n(cellules)/mL				
Schizothrix sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Snowella sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Sphaerospermopsis sp	0,0	n(cellules)/mL				
Symploca sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Synechococcus sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Synechocystis sp	0,0	n(cellules)/mL				
PHYTOPLANKTONS – CYANOBACTÉRIES TOXINOGENES						
Anabaena sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Anabaenopsis sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Aphanizomenon sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Aphanocapsa sp (cellules)	3400,0	n(cellules)/mL				
Calothrix sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Cel. de cyanobactéries toxigenes	3520,0	n(cellules)/mL				
Cuspidothrix sp	0,0	n(cellules)/mL				
Cylindrospermopsis sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Cylindrospermum sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Dolichospermum sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Fischerella sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Geitlerinema sp	0,0	n(cellules)/mL				
Hapalosiphon sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Leptolyngbya (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Limnothrix sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Lyngbya sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Merismopedia sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Microcoleus sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Microcystis sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Nodularia sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Nostoc sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Oscillatoria sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Phormidium sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Planktothrix sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Pseudanabaena sp (cellules)	120,0	n(cellules)/mL				
Radiocystis sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : BACT

Code SISE de l'analyse : 00116587

Référence laboratoire : 26M089814-001

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

PHYTOPLANKTONS – CYANOBACTÉRIES TOXINOGENES

Rhaphidiopsis sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Scytonema sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Spirulina sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Trichodesmium sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Umezakia sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				
Woronichinia sp (cellules)	0,0	n(cellules)/mL				



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE



Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 22 octobre 2026

COPE TROYES

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE TROYES

Mairie
Place Alexandre-Israël
10000 TROYES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00116537	
Unité de gestion		0131	COPE TROYES
Installation	UDI	000081	TROYES RESEAU
Point de surveillance	P	0000000103	TROYES RESEAU
Localisation exacte	SALLE DE BAIN 4BIS RUE NICOLAS CORDONNIER		
Commune	TROYES		

Prélevé le : jeudi 15 octobre 2026 à 12h57
par : CLEMENCE TOULOT
Type visite : AA

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00116537)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il est à noter une teneur en chlore libre élevée. La teneur en chlore libre sur le réseau de distribution doit être de l'ordre de 0,1 mg/l.

Pour la Directrice de la Délégation Départementale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,

Laure GRAN-AYMERICH

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain		CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	
Aspect (qualitatif)		normal	X
Couleur (qualitatif)		normal	X
Saveur (qualitatif)		normal	X
Analyse terrain		CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	
Température de l'eau		18,0	°C
Analyse terrain		EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	
pH		7,7	unité pH
Analyse terrain		RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	
Chlore libre		0,24	mg(Cl2)/L
Chlore total		0,29	mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00116635

Référence laboratoire : 26M092444-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU			2.00	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	19,5	°f				
Titre hydrotimétrique	21,2	°f				
MINERALISATION						
Calcium	78	mg/L				
Chlorures	16	mg/L			250.00	
Conductivité à 25°C	470	µS/cm			200.00	1 100.00
Magnésium	3,8	mg(Mg)/L				
Sulfates	17	mg/L			250.00	
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	1,5	mg(C)/L			2.00	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L			0.10	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,15	mg/L		1.00		
Nitrates (en NO3)	7,6	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0.50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	4	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	6	n/mL				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00116635

Référence laboratoire : 26M092444-001

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0.00		



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE



Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 22 octobre 2026

COPE TROYES

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE TROYES

Mairie
Place Alexandre-Israël
10000 TROYES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00116538	
Unité de gestion		0131	COPE TROYES
Installation	UDI	000081	TROYES RESEAU
Point de surveillance	S	0000001684	TROYES SECTEUR LES BLOSSIERES
Localisation exacte	CUISINE 2D RUE DE LA BECQUERIE		
Commune	TROYES		

Prélevé le : jeudi 15 octobre 2026 à 12h41
par : CLEMENCE TOULOT
Type visite : AA

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00116538)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice de la Délégation Départementale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,

Laure GRAN-AYMERICH

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain		CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	
Aspect (qualitatif)		normal	X
Couleur (qualitatif)		normal	X
Saveur (qualitatif)		normal	X
Analyse terrain		CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	
Température de l'eau		18,1	°C
Analyse terrain		EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	
pH		7,7	unité pH
Analyse terrain		RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	
Chlore libre		0,14	mg(Cl2)/L
Chlore total		0,21	mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00116636

Référence laboratoire : 26M092444-002

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU			2.00	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	19,6	°f				
Titre hydrotimétrique	21,4	°f				
MINERALISATION						
Calcium	79	mg/L				
Chlorures	16	mg/L				250.00
Conductivité à 25°C	460	µS/cm			200.00	1 100.00
Magnésium	3,9	mg(Mg)/L				
Sulfates	17	mg/L				250.00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,9	mg(C)/L			2.00	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0.10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,15	mg/L		1.00		
Nitrates (en NO3)	7,7	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0.50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00116636

Référence laboratoire : 26M092444-002

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bactéries coliformes /100ml-MS

<1 n/(100mL)

0.00

Entérocoques /100ml-MS

<1 n/(100mL)

0.00

Escherichia coli /100ml - MF

<1 n/(100mL)

0.00