Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Territoriale de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 9 novembre 2026

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE TROYES

Mairie

Place Alexandre-Israël
10000 TROYES

COPE TROYES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00116759	
Unité de gestion		0131	COPE TROYES
Installation	UDI	000081	TROYES RESEAU
Point de surveillance	S	0000001660	RÉSIDENCE APF ANDRÉ ROCHE
Localisation exacte	EVIER CUISINE		
Commune			TROYES

Prélevé le : mercredi 04 novembre 2026 à 12h3
par : GILDAS CHATEIGNER
Type visite : AA

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00116759)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il est à noter une teneur en chlore libre trop élevée. La teneur en chlore libre sur le réseau de distribution doit être de l'ordre de 0,1 mg/l.

Pour la Directrice de la Délégation Départementale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,



Laure GRAN-AYMERICH

Résultats rendus sous accréditation, en période de renouvellement de l'agrément santé

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain	***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES***		
Aspect (qualitatif)		normal	X
Couleur (qualitatif)		normal	X
Saveur (qualitatif)		normal	X
Analyse terrain	***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL***		
Température de l'eau		15,6	°C
Analyse terrain	***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE***		
pH		7,7	unité pH
Analyse terrain	***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION***		
Chlore libre		0,38	mg(Cl2)/L
Chlore total		0,42	mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00116857 Référence laboratoire : 26M099810-001

	Résultats		***Limites de qualité***		***Références de qualité***	
			inférieure	***supérieure***	***inférieure***	***supérieure***
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,3	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	21,3	°f				
Titre hydrotimétrique	23,8	°f				
MINERALISATION						
Calcium	88	mg/L				
Chlorures	12	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	470	µS/cm			200,00	1 100,00
Magnésium	4,1	mg(Mg)/L				
Sulfates	18	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,8	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,25	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	13	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	3	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A | Code SISE de l'analyse : 00116857 | Référence laboratoire : 26M099810-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Territoriale de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 9 novembre 2026

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE TROYES

Mairie

Place Alexandre-Israël
10000 TROYES

COPE TROYES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00116760	
Unité de gestion		0131	COPE TROYES
Installation	UDI	000081	TROYES RESEAU
Point de surveillance	P	0000000103	TROYES RESEAU
Localisation exacte	EVIER ACCUEIL DE LOISIRS DES MAROTS		
Commune			TROYES

Prélevé le : mercredi 04 novembre 2026 à 12h3
par : GILDAS CHATEIGNER
Type visite : AA

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00116760)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il est à noter une teneur en chlore libre trop élevée. La teneur en chlore libre sur le réseau de distribution doit être de l'ordre de 0,1 mg/l.

Pour la Directrice de la Délégation Départementale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,



Laure GRAN-AYMERICH

Résultats rendus sous accréditation, en période de renouvellement de l'agrément santé

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain	***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES***		
Aspect (qualitatif)		normal	X
Couleur (qualitatif)		normal	X
Saveur (qualitatif)		normal	X
Analyse terrain	***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL***		
Température de l'eau		16,2	°C
Analyse terrain	***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE***		
pH		7,8	unité pH
Analyse terrain	***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION***		
Chlore libre		0,39	mg(Cl2)/L
Chlore total		0,44	mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00116858 Référence laboratoire : 26M099810-002

	Résultats		***Limites de qualité***		***Références de qualité***	
			inférieure	***supérieure***	***inférieure***	***supérieure***
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,3	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	21,4	°f				
Titre hydrotimétrique	23,3	°f				
MINERALISATION						
Calcium	87	mg/L				
Chlorures	12	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	500	µS/cm			200,00	1 100,00
Magnésium	3,9	mg(Mg)/L				
Sulfates	15	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	1,0	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,23	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	12	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	15	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	44	n/mL				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A | Code SISE de l'analyse : 00116858 | Référence laboratoire : 26M099810-002

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Territoriale de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 17 novembre 2026

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE TROYES

Mairie

Place Alexandre-Israël
10000 TROYES

COPE TROYES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00116838	
Unité de gestion		0131	COPE TROYES
Installation	UDI	000081	TROYES RESEAU
Point de surveillance	S	0000001682	TROYES SECTEUR LES VASSAULES
Localisation exacte			ARCHIVE DEPARTEMENTALE ROBINET WC HOMMES
Commune			TROYES

Prélevé le : jeudi 12 novembre 2026 à 13h36
par : SAMI FERRANT
Type visite : AA

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00116838)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice de la Délégation Départementale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,



Laure GRAN-AYMERICH

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain	***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES***		
Aspect (qualitatif)		normal	X
Couleur (qualitatif)		normal	X
Saveur (qualitatif)		normal	X
Analyse terrain	***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL***		
Température de l'eau		18,3	°C
Analyse terrain	***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE***		
pH		7,5	unité pH
Analyse terrain	***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION***		
Chlore libre		0,13	mg(Cl2)/L
Chlore total		0,16	mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00116936 Référence laboratoire : 26M102421-002

	Résultats		***Limites de qualité***		***Références de qualité***	
			inférieure	***supérieure***	***inférieure***	***supérieure***
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,2	NFU				2.00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	21,8	°f				
Titre hydrotimétrique	24,1	°f				
MINERALISATION						
Calcium	90	mg/L				
Chlorures	11	mg/L				250.00
Conductivité à 25°C	490	µS/cm			200.00	1 100.00
Magnésium	4,0	mg(Mg)/L				
Sulfates	15	mg/L				250.00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,9	mg(C)/L				2.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0.10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,25	mg/L		1.00		
Nitrates (en NO3)	12	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0.50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A | Code SISE de l'analyse : 00116936 | Référence laboratoire : 26M102421-002

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0.00		

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Territoriale de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 17 novembre 2026

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE TROYES

Mairie

Place Alexandre-Israël
10000 TROYES

COPE TROYES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00116839	
Unité de gestion		0131	COPE TROYES
Installation	UDI	000081	TROYES RESEAU
Point de surveillance	P	0000000103	TROYES RESEAU
Localisation exacte	LAVABO 15 RUE DE LA PAIX		
Commune			TROYES

Prélevé le : jeudi 12 novembre 2026 à 13h44
par : SAMI FERRANT
Type visite : AA

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00116839)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice de la Délégation Départementale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,



Laure GRAN-AYMERICH

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain	***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES***		
Aspect (qualitatif)		normal	X
Couleur (qualitatif)		normal	X
Saveur (qualitatif)		normal	X
Analyse terrain	***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL***		
Température de l'eau		17,8	°C
Analyse terrain	***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE***		
pH		7,5	unité pH
Analyse terrain	***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION***		
Chlore libre		0,12	mg(Cl2)/L
Chlore total		0,15	mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00116937 Référence laboratoire : 26M102421-001

	Résultats		***Limites de qualité***		***Références de qualité***	
			inférieure	***supérieure***	***inférieure***	***supérieure***
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,2	NFU				2.00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	21,6	°f				
Titre hydrotimétrique	24,2	°f				
MINERALISATION						
Calcium	90	mg/L				
Chlorures	11	mg/L				250.00
Conductivité à 25°C	490	µS/cm			200.00	1 100.00
Magnésium	4,0	mg(Mg)/L				
Sulfates	15	mg/L				250.00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	1,0	mg(C)/L				2.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0.10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,25	mg/L		1.00		
Nitrates (en NO3)	12	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0.50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	7	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2	n/mL				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A | Code SISE de l'analyse : 00116937 | Référence laboratoire : 26M102421-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0.00		