Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Territoriale de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 24 novembre 2026

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE TROYES

Mairie

Place Alexandre-Israël
10000 TROYES

COPE TROYES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00116931	
Unité de gestion		0131	COPE TROYES
Installation	UDI	000081	TROYES RESEAU
Point de surveillance	S	0000001680	TROYES SECTEUR BOUCHON DE CHAMPAGNE
Localisation exacte	CUISINE 10 RUE GENERAL DE GAULLE		
Commune			TROYES

Prélevé le : jeudi 19 novembre 2026 à 12h09
par : CLEMENCE TOULOT
Type visite : AA

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00116931)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il est à noter une teneur en chlore libre trop élevée. La teneur en chlore libre sur le réseau de distribution doit être de l'ordre de 0,1 mg/l.

Pour la Directrice de la Délégation Départementale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,



Laure GRAN-AYMERICH

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain	***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES***		
	Aspect (qualitatif)	normal	X
	Couleur (qualitatif)	normal	X
	Saveur (qualitatif)	normal	X
Analyse terrain	***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL***		
	Température de l'eau	14,6	°C
Analyse terrain	***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE***		
	pH	7,9	unité pH
Analyse terrain	***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION***		
	Chlore libre	0,29	mg(Cl2)/L
	Chlore total	0,33	mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00117029 Référence laboratoire : 26M104848-002

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,2	NFU				2.00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	21,8	°f				
Titre hydrotimétrique	24,1	°f				
MINERALISATION						
Calcium	90	mg/L				
Chlorures	12	mg/L				250.00
Conductivité à 25°C	490	µS/cm			200.00	1 100.00
Magnésium	3,8	mg(Mg)/L				
Sulfates	15	mg/L				250.00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,7	mg(C)/L				2.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0.10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,24	mg/L		1.00		
Nitrates (en NO3)	12	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0.50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A | Code SISE de l'analyse : 00117029 | Référence laboratoire : 26M104848-002

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0.00		

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Territoriale de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 24 novembre 2026

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE TROYES

Mairie

Place Alexandre-Israël
10000 TROYES

COPE TROYES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00116932	
Unité de gestion		0131	COPE TROYES
Installation	UDI	000081	TROYES RESEAU
Point de surveillance	P	0000000103	TROYES RESEAU
Localisation exacte		LAVABO 15 RUE DE LA PAIX	
Commune			TROYES

Prélevé le : jeudi 19 novembre 2026 à 12h35
par : CLEMENCE TOULOT
Type visite : AA

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00116932)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés. Il est à noter une teneur en chlore libre trop élevée. La teneur en chlore libre sur le réseau de distribution doit être de l'ordre de 0,1 mg/l.

Pour la Directrice de la Délégation Départementale de l'Aube,
L'ingénieure du génie sanitaire,



Laure GRAN-AYMERICH

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain	***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES***		
	Aspect (qualitatif)	normal	X
	Couleur (qualitatif)	normal	X
	Saveur (qualitatif)	normal	X
Analyse terrain	***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL***		
	Température de l'eau	13,7	°C
Analyse terrain	***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE***		
	pH	7,9	unité pH
Analyse terrain	***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION***		
	Chlore libre	0,29	mg(Cl2)/L
	Chlore total	0,35	mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00117030 Référence laboratoire : 26M104848-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Turbidité néphélométrique NFU	0,2	NFU				2.00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	21,7	°f				
Titre hydrotimétrique	24,6	°f				
MINERALISATION						
Calcium	92	mg/L				
Chlorures	12	mg/L				250.00
Conductivité à 25°C	490	µS/cm			200.00	1 100.00
Magnésium	3,8	mg(Mg)/L				
Sulfates	16	mg/L				250.00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,9	mg(C)/L				2.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0.10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,24	mg/L		1.00		
Nitrates (en NO3)	12	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0.50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A | Code SISE de l'analyse : 00117030 | Référence laboratoire : 26M104848-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0.00		